

令和2年度提出（令和元年度実績）の三鷹市地球温暖化対策報告書の概要は次のとおりです。

東京都地球温暖化対策報告書制度報告数値（教育委員会）

施設数	エネルギー使用量原油換算値
24	1,975kl

(内訳)

		エネルギー使用量	二酸化炭素排出量(単位:t-CO ₂)
ガソリン		313(L)	0.5
灯油		1,283(L)	3.2
軽油		0	-
都市ガス		623,953(N m ³)	1,400.2
電力		5,004,735(kWh)	2,447.1
内 訳	昼間電力	0(kWh)	-
	夜間電力	0(kWh)	-
	※その他の買電	5,004,735(kWh)	2,447.1
水道		205,295(m ³)	51.4
下水道		205,295(m ³)	90.0

※「その他の買電」とは、昼間・夜間の区別がない電力のこと