

平成25年度

脱水汚泥の放射性物質測定結果

単位：Bq/kg

| 試料採取日 | 放射性ヨウ素 (ヨウ素131) | 放射性セシウム (セシウム134) | 放射性セシウム (セシウム137) |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 平成25年4月16日 | 不検出 | 不検出 | 14.0 |
| 平成25年5月31日 | 95.0 | 不検出 | 14.6 |
| 平成25年6月28日 | 221 | 不検出 | 25.9 |
| 平成25年8月9日 | 21.0 | 不検出 | 17.0 |
| 平成25年9月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成25年10月25日 | 15.7 | 不検出 | 10.4 |
| 平成25年11月25日 | 78.3 | 不検出 | 不検出 |
| 平成25年12月6日 | 11.9 | 不検出 | 7.4 |
| 平成26年1月17日 | 不検出 | 不検出 | 10.9 |
| 平成26年2月27日 | 39.0 | 不検出 | 14.3 |
| 平成26年3月14日 | 24.0 | 不検出 | 32.6 |

放流水の放射性物質測定結果

単位：Bq/kg

| 試料採取日 | 放射性ヨウ素 (ヨウ素131) | 放射性セシウム (セシウム134) | 放射性セシウム (セシウム137) |
|-------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 平成25年4月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成25年6月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成25年8月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成25年10月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成25年12月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 平成26年2月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |

* ゲルマニウム半導体測定装置で測定した結果です。