

## 入札及び契約の過程並びに契約内容

|               |   |           |             |                  |
|---------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 件名            | 三鷹市立三鷹図書館（本館） 高圧受変電設備更新工事   |           |             |                  |
| 契約番号          | 4三契第541-0号  | 契約日       | 令和 4年 5月16日 |                  |
| 契約区分          | 総価契約  | 契約方法      | 随意契約 2号該当   |                  |
| 契約金額          | ¥3,850,000円（うち取引に係る消費税 ¥350,000円）   |           |             |                  |
| 予定価格<br>（非公表） | *****（入札書比較価格 *****）  |           |             |                  |
| 設計金額          | *****（うち取引に係る消費税 *****）   |           |             |                  |
| 最低制限価格        | 無   |           |             |                  |
| 見積書提出日        | 令和 4年 5月13日   | 落札比率      | ***         |                  |
| 契約相手方         | 一般財団法人関東電気保安協会 多摩事業本部<br>東京都国立市泉四丁目 7 番地の 6<br>多摩事業本部長 齋藤 健   |           |             |                  |
| 履行期間          | 令和 4年 5月17日 から 令和 5年 3月18日 まで   |           |             |                  |
| 履行場所          | 三鷹市上連雀八丁目 3 番 3 号   |           |             |                  |
| 業種            | 0800 電気工事   | 契約保証      | 要           |                  |
| 支払条件          | 完了後一括払い   |           |             |                  |
| 前払金           | ¥1,540,000円   |           |             |                  |
| 中間前払金         | ¥770,000円   |           |             |                  |
| 入札（見積）結果      |   |           |             |                  |
|               | 業者名   | 第 1 回     | 第 2 回       | 備考               |
| 1             | 1000093800 - 1<br>一般財団法人関東電気保安協会<br>多摩事業本部  | 3,500,000 |             | 4三契第541-0号<br>決定 |
| 工事概要          | 三鷹市立三鷹図書館（本館）の一部高圧受変電設備機器は、更新推奨期限の25年を経過しているため、一部高圧受変電設備機器を更新する。  |           |             |                  |
| 入札内容          | 指名理由  |           |             |                  |
|               | 図書館の変圧器等は1983年に製造され、2008年に推奨更新時期（25年）を迎えている機器であり、大幅に推奨交換時期を過ぎているため緊急に更新する必要がある。<br>世界的な部品・材料不足の影響を受け材料価格の上昇が続くなか、当該事業者であれば、材料の確保を含め価格の高騰を抑えて更新工事を行うことが可能である。施工にあたり材料の確保を行うための時間がないことから、同設備の保守点検等業務の請負事業者である上記事業者により工事を実施させる以外短期で準備させる方法がないため上記事業者を指定する。<br>なお、同事業者は従来から三鷹図書館の同設備の保守点検を継続しており、業務に問題なく、設備を熟知している。 |           |             |                  |
| 備考            |   |           |             |                  |